



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: V2021CQC107502-869179



(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM3-630L, TGM3-630M,
TGM3-630H, TGM3-630R

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGM3-630L, TGM3-630M, TGM3-630H, TGM3-630R 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-22 完成日期: 2022-02-20	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB /T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3-630L, TGM3-630M, TGM3-630H, TGM3-630R Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R), AC690V(L/M/H/R); In:400A,500A,600A,630A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; Ics:AC400V: L 型: 35kA; M 型:65kA, H 型:65kA; R 型:85kA; AC550V: M 型:25kA, H 型:25kA; R 型: 25kA; AC690V: L 型: 10kA; M 型:20kA, H 型:20kA; R 型:20kA; Icu:AC400V: L 型: 50kA; M 型:65kA, H 型:85kA; R 型:100kA; AC550V: M 型:35kA, H 型:35kA; R 型:35kA; AC690V: L 型: 15kA; M 型:20kA, H 型:30kA; R 型:30kA; 选择性类别:A 类; 频率: 50Hz; 极数:适用于隔离(3P+N 除外); 3P(三个保护极); 3P+N(A 型:三个保护极,N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通); 4P(B 型:三个保护极, N 极可开闭; C 型:四个保护极, N 极可开闭); 配用的辅助触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), Ith:6A; AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/1A; DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 CD2-400: AC220V/230V, AC380V/400V; 欠压脱扣器 QT38-400: AC220V/230V, AC380V/400V.	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-29	 (检测机构名称, 盖章) 2022 年 3 月 29 日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-03-29	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-29	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原认可报告编号: 03601-A-18B0486-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2013010307650326; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页:

序号和名称	变更前	变更后
1.产品标准变更	GB14048.2-2008	GB/T14048.2-2020
2.锁扣, 跳扣, 再扣 厂家变更	乐清市嘉菱电器有限公司 乐清市精华胶塑厂 浙江东海成套电器有限公司 浙江方雁机电有限公司	裕明电气有限公司 乐清市精华胶塑厂 浙江东海成套电器有限公司 浙江方雁机电有限公司
3.灭弧罩厂家变更	乐清市金瓯机电配件有限公司 浙江东海成套电器有限公司 乐清市精华胶塑厂 乐清市嘉菱电器有限公司	乐清市金瓯机电配件有限公司 浙江东海成套电器有限公司 乐清市精华胶塑厂 裕明电气有限公司