



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: V2022CQC107502-962897
(任务编号)

产品名称: 熔断器支持件

型 号: NHC1-00

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 熔断器支持件 型 号: NHC1-00 数 量: 27 收样日期: 2022-06-20 完成日期: 2022-07-08 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公 司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇 苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NHC1-00 Un: DC80V; In:250A、600A; 极数: 1P; 峰值耐受电流: 25kA;	
主检: 龙 玺 签名:  日期: 2022-07-09	 浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2022 年 07 月 11 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-07-10	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-07-11	
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图;	