



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1065161
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1N-250L/3、4, TGQ1N-250M/3、4,
TGQ1N-320L/3、4, TGQ1N-320M/3、4

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称：自动转换开关电器 型号：TGQ1N-250L/4YC 商 标：/ 数 量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2023-04-28 完成日期：2023-05-31	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.11—2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
TGQ1N-250L/3、4，TGQ1N-250M/3、4，TGQ1N-320L/3、4，TGQ1N-320M/3、4；
Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路)；Ui:800V(主回路)、400V(控制回路)；Ue:AC400V；
TGQ1N-250L/3、TGQ1N-250M/3、TGQ1N-250L/4、TGQ1N-250M/4；Ie: 160A, 180A,
200A, 225A, 250A, TGQ1N-320L/3、TGQ1N-320M/3、TGQ1N-320L/4、TGQ1N-320M/4；
Ie: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A；使用类别:AC-33B；Icm(峰值): 73.5kA(L 型)、
105kA(M 型)；Icn: 35kA(L 型)、50kA(M 型)；电器级别:CB 级；转换方式: ATSE, RTSE；
极数: 3P, 4P

主检：张峰 日期：2023-05-31	 福建省产品质量检验研究院 2023 年 6 月 5 日
审核：李峰 日期：2023-06-02	
签发：王平 日期：2023-06-05	

备注：			
1.变更情况：			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	电动机证书 编号更新	浙江东方机电有限公司 2014010401706736	浙江东方机电有限公司 2020970401002778
2	生产企业 名称变更	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司

- 2.最近一次原认可报告编号：02501-19DQ099；
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
- 4.原证书编号：CQC2019010305265148；
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。