

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307003999

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式直流断路器
产品系列、型号、规格：TGM3DC-1600M；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-03-26
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2022980307003999

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3DC-1600M;
Ui: 1200V; Uimp: 12kV;
Ue: DC500V(2极串、3极串、4极串)、DC750V(3极串、4极串)、DC1000V(4极串);
In: 800A、1000A、1250A、1440A、1500A、1600A;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A类;
Ics=Icu: 50kA (DC500V、DC750V);
Ics=Icu: 30kA (DC1000V);
接线方式: 3P外形、4P外形; 具体接线方式见下图;
产品适用于隔离; 产品适用于PV(仅铭牌体现“PV”产品);
符合附录N的电子附件:
欠压脱扣器: Us: AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V;
电动操作机构: Us: AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V;
配用的辅助触头: 1NO1NC或2NO2NC或4NO4NC; Ith: 6A;
AC-15: AC380V/400V/415V/1.5A; DC-13: DC110V/220V/250V/0.15A;

直流接线方式:



型号解释:
(见下页)

TG M 3 DC - 1600 M □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) DC: 直流系统用
- (5) 壳架电流(A)
- (6) 额定分断能力级别(见注2)
- (7) 操作方式代号(见注3)
- (8) 极数代号(见注4)
- (9) 脱扣方式代号(见注5)
- (10) 附件代号(见注6)
- (11) 安装方式代号(见注7)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-03-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003999

产品系列、型号、规格(附件):

短路分断能力 (注2)	型号解释	代号	操作方式代号 (注3)	型号解释	代号
	较高分断型	M		手柄直接操作	无
				电动操作	P
极数代号 (注4)	型号解释	代号	脱扣方式代号 (注5)	手动操作 (或带操作手柄)	Z
	2极断路器 (3P外形)	2		电子式	2
	3极断路器	3		热磁式	3
	4极断路器	4			
附件代号 (注6)	附件种类		代号		
	无		00		
	报警触头		08		
	分励脱扣器		10		
	辅助触头		20		
	欠电压脱扣器		30		
	分励脱扣器、辅助触头		40		
	欠电压脱扣器、分励脱扣器		50		
	二组辅助触头		60		
	欠电压脱扣器、辅助触头		70		
	分励脱扣器、报警触头		18		
	辅助触头、报警触头		28		
	欠电压脱扣器、报警触头		38		
	分励脱扣器、辅助触头、报警触头		48		
安装方式 (注7)	二组辅助触头、报警触头		68		
	欠电压脱扣器、辅助触头、报警触头		78		
	型号解释		代号		
	固定式板前		无		

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-03-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。