



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304656378

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

电磁起动器

TGS51-6/H、TGS51-6/NH、TGS51B-6/H、TGS51B-6/NH Ui: 380V; Ue:
AC380V/AC220V; Uimp: 6kV; Ie: 40A~63A, 53A~85A, 75A~120A; 脱扣
级别: 10A; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20; 配用的辅助回路: 2NO2NC; Ith:
5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.47A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

