



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2024CQC012024-1253088

产品名称: 10kV 一体化柱上变台用低压熔断体

型号: RT16J-3, RT16J-A3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





样品名称: 10kV 一体化柱上变台用低压熔断体 型号: RT16J-3, RT16J-A3 商标: / 样品数量: / 样品来源: / 收样日期: / 完成日期: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--	--

试验结论: 依据 CQC 1314-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT16J-3, RT16J-A3  
 Un: AC400V;  
 In: 315A, 630A;  
 额定分断能力 I1: 50kA;  
 分断范围和使用类别: gJ.

主检: 方刚	签名: 	日期: 2024-09-04	
审核: 姜鑫	签名: 	日期: 2024-09-04	
签发: 孙阿琴	签名: 	日期: 2024-09-04	

备注:

1. 变更情况: 见附页
2. 原认可报告编号: 03601-A-19D0058-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原证书编号: CQC19012221881;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。