



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号：A2024CCC0304-4561217
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：TeC5-40, TeC5-40N,
TeC5-50, TeC5-50N,
TeC5-65, TeC5-65N

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器
型 号: TeC5-65、TeC5-40
TeC5-50N
商 标: /
样品数量: 39 台
样品来源: 送样
收样日期: 2024-09-09
完成日期: 2024-11-01

委托人: 浙江天正智能电器有限公司
委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路
2777 号
生产者: 浙江天正智能电器有限公司
生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路
2777 号
生产企业: 浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路
2777 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeC5-40, TeC5-40N, TeC5-50, TeC5-50N, TeC5-65, TeC5-65N;

Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Ith: 60A (TeC5-40, TeC5-40N), 80A (TeC5-50, TeC5-50N);
80A (TeC5-65, TeC5-65N)

TeC5-40:	AC-1:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 60A;
	AC-3:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 40A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 34A;
	AC-4:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 18.5A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 9A;
TeC5-40N:	AC-4:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 18.5A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 9A;
TeC5-50:	AC-1:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 80A;
	AC-3:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 50A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 39A;
	AC-4:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 24A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 12A;
TeC5-50N:	AC-4:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 24A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 12A;
TeC5-65:	AC-1:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 80A;
	AC-3:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 65A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 42A;
	AC-4:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 28A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 14A;
TeC5-65N:	AC-4:	Ue: AC220V/230V, AC380V/400V;	Ie: 28A;
		Ue: AC660V/690V;	Ie: 14A;

使用类别: AC-1, AC-3, AC-4;

Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz;
AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz;
AC/DC100~250V;

极数: 3P; IP20(安装面);


辅助触头: 1NO1NC(本体);


Ui: 690V; Ith: 10A; Uimp: 6kV;

AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A, 220V/1.6A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A.

主检:  日期: 2024-11-01

审核:  日期: 2024-11-05

签发:  日期: 2024-11-07



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	Us	Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz/60Hz	Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz/60Hz;AC/DC100~250V
2	壳体(底座、基座)及供应商	PA66 浙江雅博电器有限公司 浙江天正智能电器有限公司 乐清市国汇电气厂 乐清市王新塑化有限公司	基座: PA66 底座: PA6 浙江雅博电器科技有限公司 浙江天正智能电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司 温州益能电器有限公司
3	弹簧供应商	温州天力弹簧有限公司 尚顺弹簧(上海)有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 浙江正佳达弹簧有限公司	温州天力弹簧有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 浙江正佳达弹簧有限公司 温州合力弹簧制造有限公司
4	线圈供应商	浙江长城电工智能科技有限公司 宁德市德胜漆包线有限公司 宁波金田新材料有限公司	浙江长城电工智能科技有限公司 宁德市德胜漆包线有限公司 浙江亿正电工科技有限公司
5	触头供应商	温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 温州中希电工合金有限公司 佛山市诺普材料科技有限公司	温州宏丰电工合金股份有限公司 浙江福达合金材料科技有限公司 佛山市诺普材料科技有限公司 温州聚星科技股份有限公司
6	触头支持供应商	浙江雅博电器科技有限公司 乐清市王新塑化有限公司 温州建达电气有限公司 温州欧顺电气有限公司	浙江雅博电器科技有限公司 乐清市王新塑化有限公司 乐清市爱建电子科技有限公司 温州欧顺电气有限公司
7	总装配图图号变更,直流控制电磁铁的吸持功率和吸合功率新增	2TZD.400.1073.1-48, /	2TZD.400.1073.1~51, ≤10/ ≤210
8	电子组件板	/	浙江科明电子有限公司 浙江天正电气股份有限公司 温州市三垦电子科技有限公司

- 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 03601-A-21B0740-S;
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: 2024010304663554;
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。