



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010309658428

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

控制与保护开关电器

TGK1-45C、TGK1-45Y、TGKK-45C、TGKK-45Y、TGK3-45C、TGK3-45Y Ui: 690V; Ue: AC400V; Uimp: 4kV; Ith=16A (Ie: 1A、3A、6A、12A、16A)、45A (Ie: 25A、32A、45A); Ie: 1A、3A、6A、12A、16A、25A、32A、45A(0.4~1.0 倍可调); TGK1-45C: Ics: 15kA; TGK1-45Y: Ics: 35kA; 使用类别: AC-4、AC-3; 脱扣级别: 10A、20、30; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.9-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 02 月 21 日 有效期至：2029 年 07 月 15 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 16 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

