



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： V2025CQC012010-1320837  
(任务编号)

产品名称： 光伏熔断体

型号： RT18-PV/□

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 光伏熔断体</p> <p>型号: RT18-PV/□</p> <p>商 标: TENGEN</p> <p>样品数量: 4 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2025-03-17</p> <p>完成日期: 2025-03-26</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T13539.6-2024 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT18-PV/□

Un: DC1000V;

In: 2A、4A、6A、8A、10A、12A、15A、16A、20A;

额定分断能力:20 kA;

分断范围和使用类别: gPV

主检: 刘威	日期: 2025.03.31
审核: 杨晓军	日期: 2025.03.31
签发: 殷吉福	日期: 2025.03.31



备注:

	变更前	变更后
变更内容	见附页	见附页
原证书编号	CQC16012139040	
原测试报告编号	00901-V2015CQC012010-250922	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页：

序号和名称	变更前	变更后
标准换版	GB/T13539.6-2013	GB/T13539.6-2024