



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0304-4684659

产品名称: 电动机软起动器


型 号: THS1-50055、THS1-50075、THS1-50110、
THS1-50150、THS1-50185、THS1-50220
THS1-50300、THS1-50370、THS1-50450
THS1-50550

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2025CCC0304-4684659 样品名称: 电动机软起动器 型 号: THS1-50055、THS1-50075 THS1-50110、THS1-50150 THS1-50185、THS1-50220 THS1-50300、THS1-50370 THS1-50450、THS1-50550 商 标: / 数 量: 6 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2025-02-24 完成日期: 2025-03-05	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.6-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THS1-50055、THS1-50075、THS1-50110、THS1-50150、THS1-50185、 THS1-50220、THS1-50300、THS1-50370、THS1-50450、THS1-50550; U_i : 660V; U_e : AC380V; I_{th} : 11A、15A、23A、30A、37A、43A、60A、75A、90A、110A; I_e : 11A、15A、23A、30A、37A、43A、60A、75A、90A、110A; P_e : 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15.0kW, 18.5kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45kW, 55kW; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P; 防护等级: IP20。	
主检: 姜泽炜 签名: 	日期: 2025-03-08
审核: 陆林林 签名: 	日期: 2025-03-08
签发: 黄 芳 签名: 	日期: 2025-03-08
	
备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容和原 CCC 认证情况见附页。	

附 页

序号	项目	变更前	变更后
1	互感器供应商变更	浙江宇坤电子有限公司	温州中中科技有限公司
2	散热器供应商变更	上海浪超电子电器有限公司	苏州盛世伟成科技技术有限公司
3	电子组件板供应商变更	昆山兴尔达电子有限公司 四会富仕电子科技股份有限公司	昆山万正电路板有限公司
4	交流接触器证书编号更新	浙江天正电气股份有限公司 CQC2002010304003523 CQC2002010304003522 CQC2002010304003521 CQC2002010304003520 CQC2002010304003519 CQC2002010304003518 CQC2002010304024931 CQC2002010304024932	浙江天正电气股份有限公司 2024010304658429 2024010304657287 2024010304658427 2024010304657179 2024010304657178 2024010304657176
产品 CCC 认证情况:			
原 CCC 证书编号		2024010304690176	
原型式试验检测机构	上海电器设备检测所	报告编号	C009-A2010CCC0304-904056
	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)		02401-1711902807-S 02401-2111922075-S
备注：本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。			